



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz
tel: 15 832 22 63, e-mail: sekretariat.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl,
www.gov.pl/web/psse-sandomierz

Sandomierz, dnia 26.06.2025 r.
NHS.9020.3.155.2025
dot. wodociągu Łoniów-Zawidza

DECYZJA

Działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust.1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, § 7 pkt 1 lit. c, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), art. 10 § 2, art. 104 § 1, art. 107 § 1, Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 772 ze zm.) po zapoznaniu się z wynikiem badania wody przeprowadzonego w ramach kontroli urzędowej (sprawozdanie z badań Nr LBW.9051.2.190.2025 z dnia 26.06.2025 r.) z wodociągu Łoniów-Zawidza, zarządzanego przez gminę Łoniów, punkt zgodności wytypowany do monitoringu jakości wody: zawór czerpalny zlokalizowany w kuchni Przedszkola w Łoniowie, próbka wody pobrana przez uprawnionych próbkobiorców - przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu przebadane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu stwierdził

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Łoniów-Zawidza,

ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (obecność w wodzie bakterii enterokoków kałowych) i

n a k a z a ł:

- 1) wprowadzenie zakazu spożywania wody przez ludzi z wodociągu Łoniów-Zawidza, do czasu uzyskania właściwej jakości wody przy przekroczeniu wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego – enterokoki kałowe = 1 j.t.k./100 ml (kontrola urzędowa)
- 2) poinformowanie konsumentów o zakazie spożywania wody z wodociągu Łoniów-Zawidza - komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu;
- 3) zapewnienie użytkownikom ww. wodociągu zastępczego zaopatrzenia w wodę do spożycia odpowiadającą wymogom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294);
- 4) niezwłoczne podjęcie działań naprawczych doprowadzających do poprawy jakości wody z w/w wodociągu pod względem bakteriologicznym do wartości określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294);
- 5) powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu o wykonaniu działań naprawczych i sposobie wykonania zarządzeń;

6) przedstawienie wyników badania wody do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sandomierzu w celu potwierdzenia, że prawidłowo zostały przeprowadzone procesy naprawcze systemu wodnego oraz stwierdzenia braku zagrożenia z tytułu przekroczenia wartości dopuszczalnych dla parametrów mikrobiologicznych wody z wodociągu Łoniów-Zawidza,

Decyzja w pkt 1 - 4 na podstawie art. 27 ust. 2, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), podlega natychmiastowemu wykonaniu, ze względu na ochronę zdrowia konsumentów. Pkt 5 i 6 wykonać do dnia 10.07.2025 r.

Stroną odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej decyzji jest: Gmina Łoniów

Uzasadnienie

Do zakresu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego zgodnie z brzmieniem art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416) należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. W razie stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024, poz. 416) w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy jw. „jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań, decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu”.

W dniu 24.06.2025 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobrali próbkę wody do spożycia do badania laboratoryjnego w ramach kontroli urzędowej, z wodociągu Łoniów-Zawidza, zarządzanego przez **gminę Łoniów**, punkt zgodności wytypowany do monitoringu jakości wody: zawór czerpalny zlokalizowany w kuchni Przedszkola w Łoniowie. Badanie próbki wody przeprowadzono w akredytowanym Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, zgodnie z charakterystyką metod badawczych, określonych w w/w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie danych zawartych w częściowym sprawozdaniu z badań Nr LBW.9051.2.190.2025 z dnia 26.06.2025 r. (kontrola urzędowa), stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Łoniów-Zawidza ze względu na ponadnormatywną **Enterokoki = 1 j.t.k./100 ml, wartość normatywna 0 j.t.k./100 ml (kontrola urzędowa)** oraz uznaniu stwierdzonej niezgodności za istotną, stwarzającą zagrożenie dla zdrowia, która zostanie zminimalizowana przez podjęcie odpowiednich działań naprawczych (włączenie chlorowania wody).

W myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych

i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024, poz. 757) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem art. 12b.

Art. 12 ust 4. stanowi, że badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Warunek ten został spełniony.

Jak stanowi § 7 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) „wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana przez podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę, z zastrzeżeniem § 8 obejmuje: wykonywanie badania jakości wody: każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej, awarii sieci wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego ujęcia wody, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, lub przypadku zdarzenia radiacyjnego – w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym”.

Występowanie w wodzie mikroorganizmów, takich jak enterokoki – określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia MZ, bytujących zwykle w odchodach ludzi i zwierząt stałocieplnych, wskazuje na zanieczyszczenia typu kałowego. Stanowią one swoisty wskaźnik zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody i ich obecność w wodzie wiąże się z koniecznością podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie w/w sprawozdania, z wyniku badania zrealizowanego w ramach przeprowadzonej kontroli urzędowej, stwierdził: brak przydatności wody do spożycia.

Wobec powyższego zalecił używanie wody z wodociągu Łoniów - Zawidza, pod pewnymi warunkami (zgodnie z zapisami w komunikacie) do spłukiwania toalet oraz podjęcie działań naprawczych przez podmiot, odpowiedzialny za jakość wody.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia jak wyżej właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6 - 8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: brak przydatności wody do spożycia - w przypadkach przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Na podstawie § 21 ust. 8 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępowstwa, warunkowej przydatności wody do spożycia lub braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4.

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Pkt 1 - 4 niniejszej decyzji na podstawie **art. 27 ust. 2, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416)**, podlega natychmiastowemu wykonaniu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niepodjęcia natychmiastowych działań naprawczych przez stronę postępowania.

Mając na względzie ustalony stan faktyczny i prawny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Sandomierzu orzekł jak w sentencji.

Stroną odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej decyzji jest: Gmina Łonów

Zobowiązany, po wykonaniu zarządzeń zawartych w decyzji powinien bezzwłocznie powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25 - 734 Kielce, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz (art. 127 §1, art. 129 §1 i §2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 2 Kpa wniesienie odwołania w zakresie pkt 1-4 nie wstrzymuje wykonania decyzji, gdyż podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu
Leszek Zbrojkiewicz
(dokument podpisany elektronicznie)*

Załączniki: Nr 1 - Sprawozdanie z badań Nr LBW.9051.2.190.2025
Nr 2 – Komunikat
Nr 3 – Ocena jakości wody

Otrzymują:

1. Gmina Łonów
27 - 670 Łonów (+ załączniki)

Do wiadomości:

- 1) Starosta Sandomierski
27 – 600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
- 2) Powiatowy Lekarz Weterynarii
27 – 600 Sandomierz, ul. Frankowskiego 10
- 4) Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia w/m.
- 5) Sekcja Nadzoru Przeciwpidemicznego w/m
- 6). a/a

HB